

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО  
ПО СЕРТИФИКАЦИИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВА-  
НИЯ"

**САНРОС**

127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21; тел.: (495) 482-44-01, 482-44-11, 482-41-85; тел/факс: (495) 482-43-44; e-mail: sanros\_@mail.ru

« 26 » декабря 2011 г.

Коммерческому директору  
ООО «Мирмекс Столица»  
Гнеушевой Т. Н.

В соответствии с Вашей просьбой нами проведены испытания латунных полнопроходных шаровых кранов торговой марки «JERROY», размер 1/2", PN 6,4 МПа с условным проходом 15 мм (изготовитель KRUTWERH GmbH, Германия).

По результатам испытаний отмечено:

Конструкция корпуса характеризуется увеличенной толщиной стенок в местах резьбовых соединений, что повышает его прочность при монтаже и эксплуатации;

Конструкция запорного устройства предусматривает возможность подтяжки регулировочной гайки сальникового уплотнения, что увеличивает срок эксплуатации кранов;

Шток вставлен изнутри корпуса крана, в соответствии с повышенными требованиями к безопасности эксплуатации шаровых кранов;

Конструкция рукоятей позволяет предотвратить попадание загрязняющих элементов на шток и гайку подтяжки сальника, что продлевает срок эксплуатации запорного устройства;

Краны с рукоятью-«бабочкой» оснащаются коронообразной ручкой с утолщенными стенками, что снижает вероятность ее поломки. Рукоять изготовлена из алюминиевого сплава, с эпоксидной окраской. Данная рукоять позволяет использовать запорную арматуру в местах с ограниченным свободным пространством. -

Представленные образцы шаровых кранов торговой марки «JERROY» полностью соответствуют требованиям ГОСТ 21345-2005 «Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» и могут быть использованы в системах отпления, холодного и горячего водоснабжения.

Приложение: протокол определительных испытаний № 1219-MX07-11 на 4-х листах.

Директор НП «Санрос»



Л.Д. Трифонова